ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ВРр-ГВ-КВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Решетки **ВРр-ГВ-КВ** (регулируемые с вертикальными и горизонтально расположенными жалюзями для круглых воздуховодов) используются вкачестве воздухораспределительных устройств в системах приточно-вытяжной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Устанавливаются в круглые воздуховоды.

КОНСТРУКЦИЯ

Решетки изготовлены в виде рамки и рядов вертикально и горизонтально расположенных жалюзи из алюминиевого профиля, углы наклона которых устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления потока воздуха, для облегчения поворота лопаток в них установлены пластиковые втулки. Монтируются с помощью с помощью саморезов. Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. При проектированиии необходимо учитывать, что рама решетки устанавливается внутрь воздуховода и перекрывает часть его сечения.

Для решеток **ВРр-ГВ-КВ** предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (**КРВ**).

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии соблюдения потребителем установленных условий транспортирования, хранения, монтажа и применения изделия по назначению, согласно данному паспорту.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

Условия предоставления гарантийных обязательств.

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а так же при нарушении целостности упаковки производителя.

1.Отсутствие внешних механических повреждений.

2.Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.

3.Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.





